

Ympäristöterveydenhuollon lausunto pikaista korjausta vaativista kouluista

Terveydellisten olosuhteiden tarkastuksilla on todettu pikaista korjausta vaativiksi kouluiksi Aseman koulu, Hyvinkään yhteiskoulun lukio, Härkävehmaan koulu ja Sveitsin lukio. Näiden koulujen olosuhteet eivät kaikilta osin täytä terveydensuojelulain (763/1994) mukaisia vaatimuksia. Alla on esitetty edellisten terveydellisten olosuhteiden tarkastusten havaintoja.

Hyvinkään yhteiskoulun lukio (v. 2014)

- WC-tiloja on vähän suhteessa opiskelijoiden määrään. WC-tilat ovat pinnoiltaan vanhoja ja kuluneita.
- Alakattolevyissä on vanhoja vuotojälkiä. Tiloissa on ollut useita kattovuotoja vuosien aikana.
- Sisäilman laatu on koettu huonoksi.
- Ilmanvaihtolaitteista aiheutuu paikoin meluhaittaa.
- Ikkunoista aiheutuu kylmävetoa.
- Lämpöolosuhteissa on puutteita.
- Viemärinhajua ja putkivuotoja on esiintynyt vuosien aikana.

Sveitsin lukio (v. 2015)

- Pinnat ovat vanhoja ja paikoin kuluneita.
- Viemärinhajua esiintyy toisinaan.

Härkävehmaan koulu (v. 2016)

- Sisäilman laatu on puutteellinen, vaikka ilmanpuhdistinten avulla tilannetta on paikoin tilapäisesti saatu parannettua.
- Lämpöolosuhteissa on puutteita.
- Seinissä, lattioissa ja kalusteissa on pintavaurioita.
- Tiloissa on ollut useita kattovuotoja vuosien aikana. Vuotojen aiheuttamia pintavaurioita on liikuntasalissa.
- Viemärinhajua esiintyy toistuvasti ainakin yhdessä luokkatilassa (ja ilman säännöllistä huuhtelua muissakin koulun tiloissa).
- Koululla on tehty useita sisäilmatyöryhmän käyntejä, tutkimuksia ja toimenpiteitä vuosien aikana.

Aseman koulu (v. 2015)

- Sisäilman laatu ja ilmanvaihto ovat puutteellisia.
- Lämpöolosuhteissa on puutteita.
- WC-tilat ovat puutteelliset.
- Seinissä ja lattioissa on pintavaurioita.
- Koululla on tehty useita sisäilmatyöryhmän käyntejä, tutkimuksia ja toimenpiteitä vuosien aikana.

Hyvinkään kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto



Saara Rinne
terveystarkastaja

Jakelu: palveluverkkotyöryhmä