



**Tarkastusasiakirja tulostetaan ja täytetään käsin talokohtaisesti!  
Tarkastusasiakirjan täyttäminen sähköisesti tehdään Lupapisteessä!**

Kiinteistön omistaja/haltija				Puhelinnumero	
Kiinteistön osoite			Postinumero	Paikkakunta	
Kaupunginosa nro	Kortteli nro	Tontti nro	Kylä/ nro	Tilannimi	RN:o
IV-työnjohtaja			Puhelinnumero		
<b>IV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan Ympäristöministeriön asetuksia sekä hyvää asennustapaa.</b>					

Tarkastus	Päiväys	IV-työnjohtaja
Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu ja tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa.	___/___/20___	
Asennustapataarkastus: kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.	___/___/20___	
IV-hätäseiskeytkin on asennettu/merkitty.	___/___/20___	
Palopeltien asennustodistukset, CE-merkitty, asennusohjetta on noudatettu.	___/___/20___	
Kuristimena toimivien päätelaitteiden tarkastus ja asennustodistukset.	___/___/20___	
Paloeristeiden asennustodistukset, asennusohjetta on noudatettu.	___/___/20___	
Käyttö- ja huolto-ohjeet materiaalitodistuksineen on luovutettu sekä opastettu laitteiden käytössä.	___/___/20___	
Tulisijojen, erillispoistojen, keskuspölynimurin korvausilma toimii hallitusti. 22 §	___/___/20___	
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistettavuus huollettavuus (PL:t). 24 §	___/___/20___	
Ilmanvaihtojärjestelmän lämpö-, palo-, kondenssi eristäminen. 25 §	___/___/20___	
Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton tiiviys mittaukset. 26 §	___/___/20___	
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset on suoritettu ja IV-hätäseis on testattu.	___/___/20___	
Ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukaisuuden toteutuminen. 27 §	___/___/20___	
Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja on tehty. 27 §	___/___/20___	
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty sekä mittauspöytäkirja on laadittu.	___/___/20___	
Tuote- ja laatukansio on ajantasainen ja suoritustasoilmoitukset on luovutettu.	___/___/20___	
Käyttöönototarkastus: kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.	___/___/20___	
Tarkepiirustukset ovat Lupapisteessä tai muuten huomioitu.	___/___/20___	
Talusrakennuksen IV-asennukset on asennettu suunnitelman mukaisesti.	___/___/20___	
Lopputarkastus: IV-laitteisto on Ympäristöministeriön asetusten mukainen ja täyttää asetetut vaatimukset.	___/___/20___	
Muu tarkastus	___/___/20___	
Muu tarkastus	___/___/20___	
Muu tarkastus	___/___/20___	
Muu tarkastus	___/___/20___	
Muu tarkastus	___/___/20___	